

Vilniaus g.12B Švenčionyse, bendro naudojimo šalto vandens avarija buvo pašalinta 2017 sausio 30 dieną. Avarijos metu, pakeistas prakiuręs vamzdynas nauju, metalo plastiko vamzdynu, panaudojant movą.

